

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.196 Н.00109

(номер сертификата соответствия)

038238

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», 624030 Свердловская обл., Белоярский район, Белоярский ПГТ, ул. Мира, 4 8(34377) 4-75-03
ИНН 6639010638**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение организации, индивидуального предпринимателя)

ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», 624030 Свердловская обл., Белоярский район, Белоярский ПГТ, ул. Мира, 4 8(34377) 4-75-03
ИНН 6639010638**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 389-09-42, факс (343) 389-09-40, ОГРН 1069672040866, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.196 выдан 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

одеяло огнеупорное теплоизоляционное код ОКПД2 23.20.12.190
иглопробивное «AVANTEX» марки Blanket

код ТН ВЭД Россия

Серийный выпуск по ТУ 23.20.12-014-59264088-2018

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Относится к группе негорючих материалов НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть», метод I: отнесение строительных материалов к негорючим или горючим, тем самым выполняет требования федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 55-ПР от 02.06.2025 г. Испытательной лаборатории ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, адрес: 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.196 выдано 16.08.2018 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

Заявка на проведение сертификации продукции от 31.03.2025
ТУ 23.20.12-014-59264088-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.06.2025 по 01.06.2028

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Коковин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.М. Габитов

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf